



180503100301
有效期2024年10月31日

WYJK/JL-190
第1页共4页

检 验 报 告

检字（饮水卫）：第 HWS2022051 号



受检单位：五原县自来水厂

样品名称：末梢水

检验日期：2022 年 4 月 25 日

五原县疾病预防控制中心

2022 年 5 月 21 日

本中心声明

1. 本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
2. 对本检验报告有异议，应在收到报告之日起 15 日内提出复核申请，逾期不与受理。
3. 本检验报告未经本实验室书面批准不得复制。
4. 本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
5. 本检验报告一式两份，一份送交送检单位，一份由检验机构存档备查。
6. 本检验报告有效期为 1 年。
7. 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。

检测单位：五原县疾病预防控制中心

地 址：内蒙古五原县隆兴昌镇 110 国道

邮 编：015100

电 话：0478—7828818

传 真：0478—7828818

电子信箱：nmwyjk@126.com

检验报告

检字（饮水卫）：第 HWS2022051 号

样品名称	末梢水	样品编号	HWS2022051
生产单位	五原县自来水公司	样品规格 / 数量	顶空瓶 500mL×1 无菌袋 500mL×3
受检单位	五原县自来水公司	包装/状态	顶空瓶 500mL×1 无菌袋 500mL×3/ 水质澄清
送样单位	五原县疾控中心地病 防疫科	收样日期	2022 年 4 月 25 日
送样人	高文、张守文	检验日期	2022 年 4 月 25 日
采样地点	隆兴昌镇庆原小区		
检测类别	调查检验	检验依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750—2006 WYJK-ZY-053-2018 WYJK-ZY-054-2018
检测项目	常规检查理化、微生物三十三项		
检验结果 评价	经检验，根据生活饮用水卫生标准 GB5749-2006，所检项目符合生活饮用水标准。		

（检验报告专用章）





控制
专用


检验报告

检字（饮水卫）：第 HWS2022051 号

序号	项 目	单 位	检 验 方 法	检验结果	标准要求	评 价
1、	PH	无	玻璃电极法	7.49	6.5~8.5	合格
2、	色度	度	铂—钴比色法	12	<15	合格
3、	浑浊度	度	散射法—福尔马肼标准	0.27	<1	合格
4、	臭和味	无	嗅气和尝味法	无	无异臭异味	合格
5、	肉眼可见物	无	直接观察法	无	无	合格
6、	砷	mg/L	氢化物-原子荧光法	0.001	<0.01	合格
7、	铁	mg/L	火焰原子吸收分光光度法	<0.3	<0.3	合格
8、	锰	mg/L	火焰原子吸收分光光度法	<0.1	<0.1	合格
9、	氯化物	mg/L	离子色谱法	128	<250	合格
10、	氟化物	mg/L	离子色谱法	0.7	<1.0	合格
11、	氰化物	mg/L	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	<0.002	<0.05	合格
12、	总硬度	mg/L	EDTA—2Na 滴定法	438	<450	合格
13、	硫酸盐	mg/L	离子色谱法	131	<250	合格
14、	溶解性总固体	mg/L	称量法	925	<1000	合格
15、	氨氮	mg/L	流动注射法	<0.01	<0.5	合格
16、	硝酸盐氮	mg/L	离子色谱法	1.67	<10	合格
17、	耗氧量	mg/L	酸性高锰酸钾滴定法	2.3	<3	合格
18、	锌	mg/L	火焰原子吸收分光光度法	<0.05	<1.0	合格
19、	铜	mg/L	火焰原子吸收分光光度法	<0.2	<1.0	合格
20、	镉	mg/L	无火焰原子吸收分光光度法	<0.0005	<0.005	合格
21、	铅	mg/L	无火焰原子吸收分光光度法	<0.0025	<0.01	合格
22、	铝	mg/L	铬天青 S 分光光度法	0.026	<0.2	合格
23、	铬	mg/L	二苯碳酰二肼分光光度法	<0.004	<0.05	合格
24、	汞	mg/L	氢化物-原子荧光法	<0.0001	<0.001	合格
25、	硒	mg/L	氢化物-原子荧光法	<0.0004	<0.01	合格
26、	三氯甲烷	mg/L	毛细管柱气相色谱法	<0.0002	<0.06	合格
27、	四氯化碳	mg/L	毛细管柱气相色谱法	<0.0001	<0.002	合格
28、	挥发酚类	mg/L	流动注射法	<0.002	<0.002	合格
29、	阴离子合成洗涤剂	mg/L	流动注射法	<0.040	<0.3	合格
30、	菌落总数	CFU/mL	平皿计数法	78	<100	合格
31、	总大肠菌群	MPN/100mL	酶底物法	未检出	不得检出	合格
32、	耐热大肠菌群	CFU/100mL	多管发酵法	未检出	不得检出	合格
33、	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	酶底物法	未检出	不得检出	合格
	以下空白。					

检验人： 
日期：2022.04.25

复核者： 
日期：2022.5.21

签发人： 
日期：2022.5.21

